

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę zespołu sprężarkowego.

Miejsce realizacji zamówienia: Łukawa 80, 27-612 Wilczyce.

Opis przedmiotu zamówienia / parametry techniczne:

Sprężarka śrubowa 8 bar wyposażona w osuszacz chłodniczy, wydajność min. 1,3 m<sup>3</sup>/min, moc silnika min. 7,5 kW, pobór energii elektrycznej przez całe urządzenie przy 8,0 bar – 9-10 kW, klasa efektywności silnika IE4, pojemność zbiornika sprężonego powietrza min. 1000 l, maksymalne nadciśnienie robocze 11 bar, poziom hałasu max. 67dB, zapis danych roboczych na nośniku.

Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu do oferty należy dołączyć specyfikację oferowanego zespołu sprężarkowego.

Oferowane urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe i posiadać wymagane certyfikaty oraz inne dokumenty potwierdzające ich jakość i dopuszczenie do stosowania.

Wymogi dotyczące gwarancji: min. 24 miesiące.

Termin realizacji zamówienia: 31.01.2024 r

Minimalny okres ważności oferty: 90 dni.

Ofertę proszę przesłać na adres mailowy: s.chachula@refal.eu do dnia 01.12.2012